



شماره: ۰۴-۲۵-۱۱۳۸۷
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۴۷۸۱۱ شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: ملات اندودکاری بیرونی یا داخلی سبک با نام تجاری MULTICS و کد محصول THERMOTICS W10 با عملکرد حرارتی بهبود یافته (رده T1)؛

رده	ضریب هدایت حرارتی (W/m.K)	نام محصول
T0	$\lambda \leq 0.065$ و مقاومت حرارتی حداقل $0.5 \text{ (m}^2 \cdot \text{K/W)}$	ملات اندودکاری بیرونی یا داخلی سبک با عملکرد عایق حرارتی
T1	$0.065 < \lambda \leq 0.10$	ملات اندودکاری بیرونی یا داخلی سبک با عملکرد حرارتی بهبود یافته
T2	$0.10 < \lambda \leq 0.20$	ملات اندودکاری بیرونی یا داخلی سبک با عملکرد معمولی

- قابل استفاده در: اندودکاری جدارهای داخلی و خارجی ساختمان؛

- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز، استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰۶-۱ و رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛

- تولید شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند به نشانی تهران، اتوبان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان ونک، نیش خیابان هفدهم، پلاک ۳۳۷؛

- محل تولید: تهران، ورامین مرکزی، خیرآباد، خیابان شهدای هفتم تیر، بلوار ورامین (شهید حاج قاسم سلیمانی).

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ صادر شده است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال راهب
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی